

### **Odpowiedzi do zapytania**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem wniesionym w trybie art. 284 ust. 1 ustawy pzp w dniu 16.02.2021r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka część 1 - odcinek Grapa sołectwo Skoczyki” znak 271.3.2021 przekazuje si) treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie nr 1

W przedstawionych materiałach przetargowych nie odnalazłem rysunków pompowni ścieków, oraz wysokości podnoszenia, a jedynie na stronie Projekt Budowlany str. 13 i 14 p 7.8.1, dobór ilości ścieków Q.

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w aspekcie : rysunków pompowni ścieków i pełnego doboru: Qmax i podnoszenia Hc.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zakres prac objęty przetargiem nie obejmuje budowy pompowni ścieków.

Lipnica Wielka 22.02.2021 r.

Mateusz Alojzy Lichosyt  
Wójt Gminy Lipnica Wielka

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

[www.lipnicawielka.pl](http://www.lipnicawielka.pl) oraz na miniportalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22ed6b36-87a8-4e1a-a8fb-45a09a7373e6>